

**Füllen der Anlage 25 mm EWS und Antifrogen N 25%**

Tiefe der Erdwärmesonden	90	m		
Anzahl Erdwärmesonden	3	Stück		
Innen-Durchmesser der Erdwärmesonden	20,4	mm	Volumen pro m	1,31
Zuleitungsrohre Länge	30	m		
Innen-Durchmesser der Zuleitung	26	mm	Volumen pro m	0,53
Inhalt der Installation und Wärmepumpe	15	l		
gewählte Expansionsgrösse	12	l		
Minimalgrösse Expansion	7,20	l		
Totalinhalt	417	l		
Antifrogen N	25%	-		
Konzentrat	104	l		

**Füllen der Anlage 25 mm EWS und Antifrogen N 20%**

gewählte Expansionsgrösse	12	l		
Minimalgrösse Expansion	6,41	l		
Totalinhalt	417	l		
Antifrogen N	20,0%	-		
Konzentrat	83	l		

**Füllen der Anlage 25 mm EWS und Antifrogen L 21.4%**

gewählte Expansionsgrösse	12	l		
Minimalgrösse Expansion	7,35	l		
Totalinhalt	417	l		
Antifrogen L	21,4%	-		
Konzentrat	89	l		

**Füllen der Anlage 25 mm EWS und Antifrogen L 25%**

gewählte Expansionsgrösse	18	l		
Minimalgrösse Expansion	8,25	l		
Totalinhalt	423	l		
Antifrogen L	25%	-		
Konzentrat	106	l		

**Füllen der Anlage 25 mm EWS und Ethanol 10%**

gewählte Expansionsgrösse	12	l		
Minimalgrösse Expansion	4,25	l		
Totalinhalt	417	l		
Ethanol	10%	-		
Konzentrat	42	l		

**Füllen der Anlage 25 mm EWS und Ethanol 20%**

gewählte Expansionsgrösse	12	l		
Minimalgrösse Expansion	6,84	l		
Totalinhalt	417	l		
Ethanol	20%	-		
Konzentrat	83	l		

**Füllen der Anlage 25 mm EWS und Ethanol 30%**

gewählte Expansionsgrösse	18	l		
Minimalgrösse Expansion	9,56	l		
Totalinhalt	423	l		
Ethanol	30%	-		
Konzentrat	127	l		

